

Maatgeving Installatie WZ-32

Minimum
200mm

Minimum
200mm

Minimum
150mm

Minimum
150mm

66 mm

ATTENTION:

Use the spirit level to ensure levelling unit position.

ATTENZIONE:

Assicurarsi che la Dima sia in bolla utilizzando una livella ad acqua

63 mm

141.5mm

SIZE OF THE BRACKET / STAFFA METALLICA DI SUPPORTO

● OBLIGATORY FIXING POINTS / PUNTI DI FISSAGGIO OBBLIGATORI

○ EXTRA FIXING POINTS TO USE IF THE WALL IS NOT SOLID / PUNTI DI FISSAGGIO SUPPLEMENTARI

BACK INSULATION MATERIAL FOR MOD BUS WIRE CONNECTION (OPTIONAL)

38mm

96*34mm

421mm

340mm

149mm

Ø 162mm

Ø 162mm

203mm

110mm

203mm

AIR INTAKE HOLE
INGRESSO ARIA

HOT AIR DISCHARGE HOLE
USCITA ARIA CALDA

OBBLIGATORY

Ø 30mm

15mm

Minimum
150mm

Minimum
150mm

Minimum
100mm

Minimum
100mm

